


Отчет о проведении срочной закупки в ОАО "Кировские коммунальные системы" № 01-03-07122

№ п/п	№ Заявки на закупку	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент			Причины проведения срочной закупки	
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	Наименование	адрес	телефоны		контактное лицо
1		Задвижка 30-9156p DN600, PN10, фл. з/п	108 840,00	После подписания документов в течение 3 дней	20 БУД после поставки	ООО "Арком"	г. Киров Ул. Промышленное инна д.28, кор.А, оф.10	70-42-94 70-43-37	Самылов А.Л.	В связи с аварийным выходом из строя двух насосных коллекторов Ду-600 мм с КНС № 3 и износом магистральной выходящей задвижки.
Итого без НДС			108 840,00							



Приложения: Служебная записка, заявка на закупку, распоряжение
 Главный управляющий директор
 Начальник УМТО